

晋江市工业和信息化局文件

晋工信〔2022〕89号

晋江市工业和信息化局关于依法划定 10千伏满誉线等3条电力线路 保护区的批复

国网福建省电力有限公司晋江市供电公司：

你司上报的《关于划定10千伏满誉线等3条电力线路保护区的请示》(晋电运检〔2022〕98号)收悉。根据《福建省电力设施保护办法》、《福建省经济和信息化委员会关于进一步做好电力设施保护区划定公告和标示工作的通知》(闽经信政法〔2018〕167号)规定，经现场核实，并在市政府网上信息公开专栏及我局党务政务公开栏公示无异议，同意依法划定10千伏满誉线等3条电力线路保护区，具体如下：

一、10 千伏满誉线电力线路保护区范围为地上架空线路导线边线向外侧水平延伸 5 米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；地下电缆线路地面标桩两侧各 0.75 米所形成的两平行线内的区域。线路起点位置为晋江市罗山街道梧桉社区 110 千伏英塘变电站，终点位置为晋江市罗山街道满誉公司、联诚机械公司 10 千伏配电室，总长为 1.162 千米。

二、10 千伏中欣线电力线路保护区范围为地上架空线路导线边线向外侧水平延伸 5 米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；地下电缆线路地面标桩两侧各 0.75 米所形成的两平行线内的区域。线路起点位置为晋江市罗山街道梧桉社区 110 千伏英塘变电站，终点位置为晋江市罗山街道诺伟包装公司、新德美公司、鸿达运输公司、安踏公司 10 千伏配电室，总长为 3.157 千米。

三、10 千伏天仓线电力线路保护区范围为地上架空线路导线边线向外侧水平延伸 5 米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；地下电缆线路地面标桩两侧各 0.75 米所形成的两平行线内的区域。线路起点位置为晋江市罗山街道梧桉社区 110 千伏英塘变电站，终点位置为晋江市罗山街道港益公司、港益纤维制品公司 10 千伏配电室，总长为 5.487 千米。

请你司将划定结果在当地报纸（或电视、网络）等主流媒体宣传告知，并按规定要求做好标志牌制作、悬挂工作，及时

报送标志牌设置进度。同时，要加强安全巡查，消除安全隐患，确保电力线路安全运行。

晋江市工业和信息化局

2022年8月23日



抄送：泉州市工信局，市交通运输局、市住房和城乡建设局、市城市管理局、市水利局、市林业和园林绿化局，罗山街道办事处，市委常委、市政府副市长赖有为。

晋江市工业和信息化局

2022 年 8 月 23 日印发
