

晋江市工业和信息化局文件

晋工信〔2023〕97号

晋江市工业和信息化局关于依法划定 110 千伏 蓬嘉线等 4 条电力线路 保护区的批复

国网福建省电力有限公司晋江市供电公司：

你司上报的《关于泉州晋江蓬山-山峰 110 千伏线路改造工程（蓬嘉线、山排线、蓬锦线、山江线）4 条架空电力线路保护区划定的请示》（晋电发展〔2023〕55 号）收悉。根据《福建省电力设施保护办法》、《福建省经济和信息化委员会关于进一步做好电力设施保护区划定公告和标示工作的通知》（闽经信政法〔2018〕167 号）规定，经现场核实，并在市政府网上信息公开专栏及我局党务政务公开栏公示无异议，同意依法划定 110 千伏蓬嘉线等 4 条电力线路保护区，具体如下：

一、110 千伏山排线架空电力线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，

线路起点为晋江市金井镇山苏村 220 千伏山峰变电站，终点为晋江市英林镇嘉排村 110 千伏嘉排变电站，总长为 4.904 千米。

二、110 千伏蓬嘉线架空电力线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，线路起点为晋江市东石镇梅峰村 220 千伏蓬山变电站，终点为晋江市英林镇嘉排村 110 千伏嘉排变电站，总长为 14.111 千米。

三、110 千伏蓬锦线架空电力线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，线路起点为晋江市东石镇梅峰村 220 千伏蓬山变电站，终点为晋江市英林镇锦江村 110 千伏锦江变电站，总长为 7.495 千米。

四、110 千伏山江线架空电力线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，线路起点为晋江市金井镇山苏村 220 千伏山峰变电站，终点为晋江市英林镇锦江村 110 千伏锦江变电站，总长为 8.004 千米。

请你司将划定结果在当地报纸（或电视、网络）等主流媒体宣传告知，并按规定要求做好标志牌制作、悬挂工作，及时报送标志牌设置进度。同时，要加强安全巡查，消除安全隐患，确保电力线路安全运行。

晋江市工业和信息化局

2023 年 7 月 10 日

抄送：泉州市工信局，市交通运输局、市住房和城乡建设局、市城市管理局、市水利局、市林业和园林绿化局，英林镇人民政府、东石镇人民政府、金井镇人民政府，市委常委、市政府副市长张健龙。

晋江市工业和信息化局办公室

2023 年 7 月 10 日印发