2026年晋江市城市管理和综合执法局安全生产检查“双随机、一公开”检查情况

项目名称	检查时间	检查问题	整改要求
晋江市锦马液化石油气有限公司	2026.1.21	1.充装台4#安全回流阀门松动 2.卸车区金属箱体未做接地连接 3.2#储罐回流安全阀前阀门铅封断开	限期整改并反馈
		4.未见2026年1月份隐患排查记录、安全培训记录 5.抽查阿事牛肉馆、亿祥饭店用户入户安检不到位	限期整改并反馈
泉州市百源液化气公司	2026.1.21	1.卸车区一个压力表未标识红线刻度 2.储罐人孔未张贴受限空间标志 3.气体报警主机对应显示位置2个标识有误	限期整改并反馈
		4.更新的安全操作规程未签发 5.2026年1月19日培训记录表有漏洞未填写 6.抽查满誉餐厅用户入户安检不到位	限期整改并反馈
晋江市深沪液化石油气有限公司	2026.1.22	1.卸车区岗位危险告知卡报告电话不一致 2.消防水池水位不足 3.充装台人体静电释放棒故障	限期整改并反馈
		4.抽查泉秀牛肉馆、梦幻冰淇淋用户入户安检不到	限期整改并反馈
晋江厦华石化有限公司	2026.1.22	1.充装台人体静电释放棒故障	限期整改并反馈
		2.安全生产风险辨识评估分析清单未将特殊作业纳入	限期整改并反馈
泉州市燃气有限公司晋江门站	2026.1.29	1.一期部分压力表检验标签脱落 2.三期锅炉房接线盒螺栓缺失 3.监控室未设置应急照明灯	限期整改并反馈
泉州市新奥车用燃气发展有限公司晋江美旗城加气站	2026.1.29	1.站区风向标损坏 2.罐区回中压管道阀门开关牌标识褪色 3.未制定2026年应急演练计划 4.未签订2026年度安全生产责任书	限期整改并反馈
泉州市燃气有限公司晋江储配站	2026.2.3	1.出站区电动球阀接地不规范 2.2026年1月19日应急演练记录不完善	限期整改并反馈
泉州市燃气有限公司内坑调压站	2026.2.3	1.进站电动球阀接地不规范	限期整改并反馈
晋江新奥燃气有限公司	2026.2.3	1.抽查纽蜜餐吧用户入户安检不到位 2.未见池峰路（南迎宾大道-凤池路）快捷工程第三方动土联审表	限期整改并反馈
晋江市安海辉耀液化气有限公司	2026.4.23	1.无线可燃气体探测器未规范接地 2.风险点告知牌主管部门名称有误 3.2026年演练计划未见消防演练内容	限期整改并反馈
晋江市东石镇玉湖液化气站	2026.4.23	1.储罐区下方管道无流向标志 2.消防水池树叶未清理 3.风险点告知牌主管部门名称有误 4.2026年演练计划未见消防演练内容 5.抽查阿事牛肉馆、柳州螺丝粉餐饮店用户入户安检不到位	限期整改并反馈
泉州市燃气有限公司罗山调压站	2026.5.27	1.1#过滤器排污球阀开关牌脱落	限期整改并反馈
晋江福埔液化气供应有限公司	2026.7.29	1.卸车区静电接地报警器故障 2.储罐区水封井杂草未清理 3.发电机房应急照明灯故障 4.抽查湖南家菜馆，家湘味餐饮店用户入户安检不到位	限期整改并反馈
晋江恒盛液化石油气有限公司	2026.7.29	1.监控系统气体浓度显示与实际不一致 2.发电机房发电机电压表指针显示位置有误 3.2#储罐电子压力表和机械压力表显示不一致	限期整改并反馈
晋江晋燃燃气有限公司	2026.8.19	1.未提供晋燃公司与福气多安全管理协议 2.未提供晋燃公司7月份教育培训记录（业务部	限期整改并反馈