

晋江市工业和信息化局文件

晋工信〔2024〕80号

晋江市工业和信息化局关于依法划定 10千伏万瑞线等14条电力线路 保护区的批复

国网福建省电力有限公司晋江市供电公司：

你司上报的《关于划定10千伏万瑞线等7条电力线路保护区的请示》(晋电配电〔2024〕49号)、《关于划定10千伏佳德线电力线路保护区的请示》(晋电配电〔2024〕50号)、《关于划定10千伏德益线等2条电力线路保护区的请示》(晋电配电〔2024〕51号)、《关于划定10千伏刘厝I回等2条电力线路保护区的请示》(晋电配电〔2024〕52号)、《关于划定10千伏龙火线电力线路保护区的请示》(晋电配电〔2024〕53号)、《关于划定10千伏新苑线电力线路保护区的请示》(晋电配电〔2024〕54号)收悉。

根据《福建省电力设施保护办法》、《福建省经济和信息化委员会关于进一步做好电力设施保护区划定公告和标示工作的通知》(闽经信政法〔2018〕167号)规定,经现场核实,并在市政府网上信息公开专栏及我局党务政务公开栏公示无异议,同意依法划定10千伏万瑞线等14条电力线路保护区,具体如下:

一、10千伏万瑞线电力线路保护区范围为地下电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。线路起点位置为晋江市陈埭镇110千伏鹏头变电站,终点位置为晋江市陈埭镇万瑞线#2环网柜,总长为9.493千米。

二、10千伏涵头线电力线路保护区范围为地下电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。线路起点位置为晋江市陈埭镇110千伏鹏头变电站,终点位置为晋江市陈埭镇涵头线#1环网柜,总长为2.877千米。

三、10千伏摩登线电力线路保护区范围为地上架空线路导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。线路起点位置为晋江市陈埭镇110千伏鹏头变电站,终点位置为晋江市陈埭镇摩登线#18杆,总长为3.991千米。

四、10千伏青南线电力线路保护区范围为地下电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。线路起点位置为晋江市陈埭镇110千伏鹏头变电站,终点位置为晋江市陈埭镇青南线#2环网柜,总长为4.552千米。

五、10千伏南茂线电力线路保护区范围为地下电缆线路地

面标桩两侧各 0.75 米所形成的两平行线内的区域。线路起点位置为晋江市陈埭镇 110 千伏鹏头变电站，终点位置为晋江市陈埭镇南茂线#4 环网柜，总长为 9.203 千米。

六、10 千伏延河线电力线路保护区范围为地上架空线路导线边线向外侧水平延伸 5 米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。线路起点位置为晋江市陈埭镇 110 千伏鹏头变电站，终点位置为晋江市陈埭镇延河线#12E 杆，总长为 3.426 千米。

七、10 千伏南官线电力线路保护区范围为地上架空线路导线边线向外侧水平延伸 5 米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。线路起点位置为晋江市陈埭镇 110 千伏鹏头变电站，终点位置为晋江市陈埭镇南官线#9 杆，总长为 8.440 千米。

八、10 千伏佳德线电力线路保护区范围为地上架空线路导线边线向外侧水平延伸 5 米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；地下电缆线路地面标桩两侧各 0.75 米所形成的两平行线内的区域。线路起点位置为晋江市安海镇 110 千伏候厝变电站，终点位置为晋江市安海镇佳德线#36 杆，总长为 3.500 千米。

九、10 千伏德益线电力线路保护区范围为地上架空线路导线边线向外侧水平延伸 5 米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；地下电缆线路地面标桩两侧各 0.75 米所形成的两平行线内的区域。线路起点位置为晋江市磁灶镇 110 千伏下官变电站，终点位置为晋江市磁灶镇德益线#41 杆，总长为 6.3096 千米。

十、10 千伏南盛线电力线路保护区范围为地上架空线路导线边线向外侧水平延伸 5 米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；地下电缆线路地面标桩两侧各 0.75 米所形成的两平行线内的区域。线路起点位置为晋江市磁灶镇 110 千伏下官变电站，终点位置为晋江市磁灶镇南盛线#32 杆，总长为 6.0794 千米。

十一、10 千伏刘厝 I 回电力线路保护区范围为地下电缆线路地面标桩两侧各 0.75 米所形成的两平行线内的区域。线路起点位置为晋江市东石镇 110 千伏沿海变电站，终点位置为晋江市东石镇刘厝 I 回#40 杆，总长为 3.316 千米。

十二、10 千伏刘厝 II 回电力线路保护区范围为地下电缆线路地面标桩两侧各 0.75 米所形成的两平行线内的区域。线路起点位置为晋江市东石镇 110 千伏沿海变电站，终点位置为晋江市东石镇刘厝 II 回#35 杆，总长为 3.565 千米。

十三、10 千伏龙火线电力线路保护区范围为地上架空线路导线边线向外侧水平延伸 5 米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；地下电缆线路地面标桩两侧各 0.75 米所形成的两平行线内的区域。线路起点位置为晋江市内坑镇 110 千伏葛洲变电站，终点位置为晋江市内坑镇 10 千伏龙火线萨克米支线#003 杆，总长为 5.689 千米。

十四、10 千伏新苑线电力线路保护区范围为地下电缆线路地面标桩两侧各 0.75 米所形成的两平行线内的区域。线路起点

位置为晋江市新塘街道 110 千伏荆山变电站，终点位置为晋江市永和镇东部快速通道新苑线#2 环网箱，总长为 3.800 千米。

请你司将划定结果在当地报纸（或电视、网络）等主流媒体宣传告知，并按规定要求做好标志牌制作、悬挂工作，及时报送标志牌设置进度。同时，要加强安全巡查，消除安全隐患，确保电力线路安全运行。

晋江市工业和信息化局

2024 年 6 月 27 日

（此件主动公开）



抄送：泉州市工信局，市交通运输局、市住房和城乡建设局、市城市管理局、市水利局、市林业和园林绿化局，陈埭镇政府、安海镇政府、磁灶镇政府、东石镇政府、内坑镇政府、永和镇政府，市政府分管副市长。

晋江市工业和信息化局

2024年6月27日印发