

普通事项

国网福建省电力有限公司晋江市供电公司文件

晋电发展〔2024〕139号

国网晋江市供电公司关于 110 千伏英杏线等 2 条架空电力线路保护区划定的请示

晋江市工业和信息化局：

根据《福建省经济和信息化委员会关于进一步做好电力设施保护区划定公告和标示工作的通知》（闽经信政法〔2018〕167号）的安排，我公司现将 110 千伏英杏线等 2 条架空电力线路的保护区划定申请材料呈报贵局，如无不妥，请予以划定。

- 附件：1.福建省电力设施（架空电力线路）保护区划定申请表
2.国网福建省电力有限公司晋江市供电公司关于 110 千伏英杏线等 2 条电力线路保护区内 2 处临近建筑物情况的说明
3.110kV 英永线、英杏线路径图


福建省电力设施（架空电力线路）保护区划定申请表

（2条110千伏线路）

申请单位	国网福建省电力有限公司 晋江市供电公司		产权所在地	晋江市					
经办人	曾焕双		联系方式	13505909881					
申报内容	序号	电压等级 (千伏) 及电力设施名称	投运时间	起点位置	终点位置	线路长度 (km)	所跨行政区域情况	保护区范围	批复文号
	1	110千伏 英杏线	2024年 11月	晋江市 永和镇 英墩村 220千伏 英紫变	晋江市 龙湖镇 镇石厦 村110 千伏杏 厦变	5.31	晋江市 永和镇	导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,110千伏电力线路导线边线延伸距离为:10米。	泉发改审 〔2020〕 92号
	2	110千伏 英永线	2024年 11月	晋江市 永和镇 英墩村 220千伏 英紫变	晋江市 永和镇 镇马坪 村220 千伏永 和变	10.6 1	晋江市 永和镇	导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,110千伏电力线路导线边线延伸距离为:10米。	泉发改审 〔2020〕 92号
申报单位承诺	本公司承诺此申请所涉及的电力线路均依法、依规建设和运行,并经验收合格后已投入使用,与沿线相邻物权方不存在未解决的问题;本公司所提交的申报材料内容和所附资料均真实、合法、有效;若在保护区范围内发生权益纠纷,由本公司会同属地政府及所有权方依法依规协商解决。以上承诺若有不实,本公司承担由此引起的相关法律责任。 (盖章) 2024年11月11日								
所辖镇政府(街道办事处)意见									

附件:


1.1. 110 千伏英杏线、英永线#13 塔-#14 塔跨越建筑物简图




1.2. 110 千伏英杏线、英永线#13 塔-#14 塔跨越建筑物现场图片













泉州市发展和改革委员会文件

泉发改审〔2020〕92号

泉州市发展和改革委员会关于 泉州晋江英紫（玉湖）220千伏变电站 110千伏送出工程项目核准的批复

国网福建省电力有限公司泉州供电公司：

你司报送的《关于申请核准泉州晋江英紫（玉湖）220千伏变电站110千伏送出工程的请示》（泉电发展〔2020〕405号）及有关附件收悉。经研究，现就该项目核准事项批复如下：

一、为了进一步增强泉州市电网供电能力，优化电网结构，提高供电可靠性，依据《行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》，同意建设泉州晋江英紫（玉湖）220千伏变电站110千伏送出工程（项目代码：2020-350582-44-02-093391）。

二、建设单位：国网福建省电力有限公司晋江市供电公司。

三、建设地点：

1. 罗塘～力争 π 入英紫110千伏线路工程

工程及泉州晋江力英（玉湖）220 千伏变电站 110 千伏送出工程跨越在建福厦铁路意见的复函（东南铁物函〔2019〕162 号）、福建省高速公路集团有限公司泉州管理分公司关于征求泉州晋江英紫（玉湖）220 千伏变电站 110 千伏送出工程跨越 G1502 环城高速公路意见的复函（闽高泉函〔2019〕66 号）和经晋江市自然资源局、林业和园林绿化局、永和镇人民政府、永和镇村镇建设管理所等单位 and 部门审定的工程路径图。

七、如需对本项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等进行调整，请按照《福建省企业投资项目核准管理办法》的有关规定，及时提出变更申请，我委将根据项目具体情况，作出是否同意变更的书面决定。

八、请项目单位在开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评等相关报建手续。

九、项目予以核准决定之日起 2 年未开工建设，需要延期开工建设的，请项目单位在 2 年期限届满的 30 个工作日内，向我委申请延期开工建设。开工建设只能延期一次，期限最长不得超过 1 年。国家对项目延期开工建设另有规定的，依照其规定。在 2 年期限内未开工建设也未按照规定向项目核准机关申请延期的，项目核准文件自动失效。



（此件主动公开）

